



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VERSLAG nr: P018754117

Naam, Voornaam: idem Lid nr:

BTW nr: Installatie: Naam: Sabu

of identiteitskaartnr: Adres: Beerydunslaan 150 1°/1 R

Stroomleverancier: Datum onderzoek: 22/2/06 101

Meter nr: stand: Eigenaar of aangestelde: Tel:

Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Naam, Voornaam: idem

max 40A Adres: Aanvrager: idem

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:

Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: Aantal eindstroombanen: 24 schema's

pe aardelektrode: pennet Spreidingsweerstand: 17 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen
op groep met afgewerkt en/of zichtbaar

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 22/2/31 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2 schema's
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



Dirk De Loof
Inspecteur
1875



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VERSLAG nr: PO18754/17
 Naam, Voornaam: iden Lid nr:
 BTW nr: Installatie: Naam: Sabu
 of identiteitskaartnr: Adres: Bevydenlaan 150 1118
 Stroomleverancier: 2000 Gent 101
 Datum onderzoek: 22/9/16
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Meter nr: stand: Naam, Voornaam: iden
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief - Adres:
 max 10A Aanvrager: iden

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: A Type:
 Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: x mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 24 schen
 Type aardelektrode: penn Spreidingsweerstand: 17 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

op groep met afgewerkt en/of zichtbaar

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 22/9/16 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....



.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2 schema's
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: _____

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening **Dirk De Loof**
 Inspecteur
 1875



2 x 230V~

A 40A/300m A
XVB 2 x 10 mm²

PE (VOB 10 mm²)




Dirk De Loof
Inspecteur
1875

22/2/06

Naam eigenaar: Sabri Abdelkhalid
Adres: Buisdijverbaan 150 102

Appartement 2




Naam eigenaar: Sabri Abdellahjalil
Adres: Berydijnsdijk 150 12
101
Jaco Gent



Dirk De Loof
inspecteur
1875

Appartement 2



Naam eigenaar: Sabri Abdellahid
 Adres: Berydingssloot 150 / 2
 9000 Gent

Dirk De Loof
 Inspecteur
 1875



Appartement 2

A	Verliesstroomschakelaar	40A/300mA
B	Verliesstroomschakelaar	40A/30mA
C	Verlichting badkamer, toilet, keuken	16A
D	Verlichting living, slaapkamer	16A
E	Stopkontakten living, slaapkamer	20A
F	Stopkontakten badkamer, toilet	20A
G	Stopkontakten keuken	20A
H	Stopkontakten slaapkamer, living	20A
I	Stopkontakten keuken	20A

Naam eigenaar: Sabri Abdelhafid
Adres: Beuzingestraat 150 12
3000 Gent

Appartement 2



A	Verliesstroomschakelaar	40A/300mA
B	Verliesstroomschakelaar	40A/30mA
C	Verlichting badkamer, toilet, keuken	16A
D	Verlichting living, slaapkamer	16A
E	Stopcontacten living, slaapkamer	20A
F	Stopcontacten badkamer, toilet	20A
G	Stopcontacten keuken	20A
H	Stopcontacten slaapkamer, living	20A
I	Stopcontacten keuken	20A

Naam eigenaar: Salvi Abolthafid
Adres: Beryjdingstraat 150 12
3000 Gent

Appartement 2

A	Verliesstroomschakelaar	40A/300m A
B	Verliesstroomschakelaar	40A/300m A
C	Verlichting badkamer, toilet, keuken	16A
D	Verlichting living, slaapkamer	16A
E	Stopkontakten living, slaapkamer	20A
F	Stopkontakten badkamer, toilet	20A
G	Stopkontakten keuken	20A
H	Stopkontakten slaapkamer, living	20A
I	Stopkontakten keuken	20A

Naam eigenaar: Salri Abolhafid
Adres: Bevrijdingstraat 150 12
3000 Gent



PE (VOB 10 mm²)



Dirk De Loof
Inspecteur
1875

22/2/06

Naam eigenaar: Sabri Abdelkhalid
Adres: Buisdijcklaan 150 / 2 102

2 x 230V~

40A/300mA

A XVB 2 x 10 mm²

Verdeelkast