

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☒ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☐

6

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: W. Daegs
BTW nr: 701 363 1415
of identiteitskaartnr: Electabel
Stroomleverancier: Electabel
Meter nr: _____ stand: _____
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -
VERSLAG nr: _____
Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: 953
Installatie: Naam: Van Belle
Adres: Gem. Vapleij 40
9051 N. Dings Werken
Datum onderzoek: 7/17/03
Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
Naam, Voornaam: _____
Adres: _____
Aanvrager: _____

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier
Installatie ontworpen voor een spanning van 3,230 V, AC, Bescherming aansluiting: 32 A Type: Limiet 400
Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
Voeding hoofdbord: 3 x 10 mm² Aantal borden: _____ Aantal eindstroombanen: 15
Type aardelektrode: pa Spreidingsweerstand: 13,5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 5 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Opmerking: De raste werd aan de clau dehu is nu niet gekeurd, maar moet uitgevoerd worden. De situatie is getekend.

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 7/17/28 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 3
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

AV 1003